



М 1:500 по горизонтали  
М 1:200 по вертикали




Отметка низа или лотка трубы	4106.88 4105.78	4103.20 4104.80	4103.30
Проектная отметка земли	4106.58	4104.50	4103.00
Натурная отметка земли	4106.08	4104.00	4102.50
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR 13,6 - 75×5,6 ГОСТ 18599-2001		
Основание	Естественное основание на бетонных опорах		
Уклон %	103.20% 47.61%		
Длина (м)	25.0	31.5	
Расстояние	25.0	31.5	
Номер колодца точки угла поворота	<div> <div>Опуск-4</div> <div>Подъем-4</div> <div>Опуск-5</div> </div>		

Схема поперечного сечения 1-1 бетонной опоры



1. Опорная подушка
2. Теплоизоляционное покрытие  $t=50$  мм  
с электрообогревом
3. Труба ПЭ100  $\Phi 75$  мм
4. Крепящий хомут
5. Закладной деталь
6. Защитная оболочка из оцинкованной стали  
или покрытие с пленкой  $t=1$  мм

Примечание: В местах пересечения инженерных сетей, предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

				Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор"			
ДОЛЖНОСТЬ	ФИО	ПОДПИСЬ	ДАТА	Заказчик : "Кумтор Голд компани".			
Разраб.	Турсубеков А.			Наружный водопровод	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Разраб.	Айнидин у Т.				РП	НВ-14	19
				Продольный профиль В0	0000 ПСК "Дос-Имурат-Курчулуш"		