



| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов | Тип, марка обозначение документа | Единица измерения | | Кол-во | масса ед. кг | | |
|---|---|---|-------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|---------|--------|
| | | | Наим. | Код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | Водопровод В0 | | | | | | | |
| 1 | Труба ПЭ 100 SDR 17-25x2.0 | ГОСТ 18599-2001 | м | | 28.0 | | | |
| 2 | Труба ПЭ 100 SDR 17-32x2.0 | ГОСТ 18599-2001 | м | | 155.0 | | | |
| 3 | Труба ПЭ 100 SDR 17-63x3.8 | ГОСТ 18599-2001 | м | | 370.0 | | | |
| 4 | Труба ПЭ 100 SDR 13.6-75x5.6 | ГОСТ 18599-2001 | м | | 1230.0 | | | |
| 5 | Труба ПЭ 100 SDR 11-75x6.8 | ГОСТ 18599-2001 | м | | 210.0 | | | |
| 6 | Фланец стальной плоский приварной, Ру=16кгс/см2 Ф65мм | ГОСТ 12820-80 | шт. | | 2 | | | |
| 7 | Опорная подушка 300x400x300 | Серия 3.503.1-66 | шт. | | 540 | | | |
| 8 | Обратный клапан шаровый фланцевый Ду65 Ру16 | REON | шт. | | 1 | | | |
| 9 | Скользящая опора для крепление трубы в комплекте | ОСТ 24.125.154-01 | шт. | | 540 | | | |
| 10 | Анкерный болт БСР М10 | ГОСТ 28778-90 | шт. | | 540 | | | |
| 11 | Фланец расточенный концом Ф75мм, с комплектующими | ГОСТ 33259-2015 | шт. | | 21 | | | |
| 12 | Обратный клапан шаровый фланцевый Ду75 Ру16 | | шт. | | 1 | | | |
| 13 | Задвижка чугунная фланцевая Ø76 мм | 30 ч 47 др | шт. | | 1 | | | |
| 14 | K-FLEX ST t-50мм (1 метр) | K-FLEX | шт. | | 2000 | | | |
| 15 | Греющий кабель | nvent | м | | 2000.0 | | | |
| 16 | Футляр из стальных труб Ф108x4мм | ГОСТ 10704-91 | м | | 13.0 | | | |
| 17 | Футляр из стальных труб Ф159x4мм | ГОСТ 10704-91 | м | | 12.0 | | | |
| 18 | Футляр из ПЭ труб Ф250мм | ГОСТ 18599-2001 | м | | 66.0 | | | |
| 19 | Оцинкованный сталь t-0.55мм | ГОСТ 14918-80 | м2 | | 883.12 | | | |
| 20 | Опора для крепления труб | | комп. | | 68 | | | |
| | Хомут для труб Дн 18...30 | АПЭ 1377.0-1 | шт. | | 1 | | | |
| | Опора | АПЭ 1397.0-1 | шт. | | 1 | | | |
| | Гайка М6.5 | ГОСТ 5915-70 | шт. | | 1 | | | |
| | Шайба 6.04 | ГОСТ 11371-78 | шт. | | 1 | | | |
| | Дюбель-гвоздь ДГП 4,5x40 | ТУ 14-4-467-73 | шт. | | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
| Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор". | | | | | | | | |
| должность | ФИО | подпись | дата | Заказчик : "Кумтор Голд компани". | | | | |
| | | | | | | | | |
| Разраб. | Турусбеков А. |  | | Наружный водопровод | | СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| Разраб. | Айнидин у Т. |  | | | | РП | НВ.СО-1 | |
| | | | | Спецификация материалов | | ОсОО ПСК "Дос-Имурат-Курулуш" | | |
| | | | | | | | | |