


УТВЕРЖДАЮ

Менеджер ОРиСП

ФИО Алимаев Т. Алимаев
« 14 » мая 2026 г.

Техническое задание на закупку товара под сток номером 00.03.306
Защитно-улавливающая сетка (ЗУС), сетчатое страховочное ограждение —
устройство.

п/ п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	<p>Защитно-улавливающая сетка (ЗУС), сетчатое страховочное ограждение — устройство.</p>  <ul style="list-style-type: none">• Полотно размерами 3.5x12м – 5шт.• Тип: Сетка страховочная защитно-улавливающая (ЗУС), Система V.• Размер полотна: 3,5 x 12,0 м. – 5шт.• Ячейка: Основная 100x100 мм (нить 5 мм) + вкладыш 10x10 мм (от падения предметов).• Окантовка: Обязательный окантовочный канат по всему периметру сетки (12 мм) — для крепления к балкам. <p>Комплектующие:</p> <ul style="list-style-type: none">• Опора «Гусек» V, Вылет 3.5 м, сталь с защитным покрытием. – 15шт.• Анкерные адаптеры для контейнеров и балок - Устройства для крепления в угловые фитинги ISO-контейнеров (рым-болты/захваты). 15 шт. (на углы).• Карабины стальные: Тип «пожарный», диаметр 12 мм. 130 штук.
--------------	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Струбцины балочные - Усиленные зажимы для крепления к полкам двутавра или ребру контейнера. 15 шт. • Канат для шнуровки: Полиамидный канат 12 мм. – 170м.
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	<p>Сетка ЗУС (Система V) 3.5x12м – Огнестойкая / Самозатухающая. Нить полиамид 5 мм, ячейка 100x100. Обязательна антипиреновая пропитка. - 5 шт.</p> <p>Сетка-вкладыш (подложка), трудновоспламеняемая. Ячейка 10x10 мм. Нашивается поверх основной для сбора искр и мелких предметов. - 5 шт (вшита).</p> <p>Опора «Гусек» V, Вылет 3.5 м, сталь с защитным покрытием. – 15шт.</p> <p>Анкерные адаптеры для контейнеров - Устройства для крепления в угловые фитинги ISO-контейнеров (рым-болты/захваты). - 15 шт. (на углы).</p> <p>Струбцины балочные - Усиленные зажимы для крепления к полкам двутавра или ребру контейнера. – 15 шт.</p> <p>Карабин стальной тип «пожарный» с муфтой, диаметр 12 мм. - 130 шт.</p> <p>Канат для шнуровки полиамидный, 12 мм, также с огнестойкой пропиткой. - 170 м.</p>
2	Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	<ul style="list-style-type: none"> • Поставка товара должна быть осуществлена в течение 14 календарных дней с момента подписания договора (или получения аванса). Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком. • Поставка осуществляется одной партией (если не согласовано иное);
4	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	<p>1. Соответствие государственным стандартам</p> <ul style="list-style-type: none"> • ГОСТ Р 12.3.051-2017 (Системы защитно-улавливающие. Технические условия). • ГОСТ Р 53327-2009 (в части огнестойкости и пожарной безопасности). • Международный стандарт EN 1263-1 (часто используется для подтверждения качества нити). <p>2. Технические параметры материалов</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материал: Светостабилизированный полиамид или полипропилен высокой прочности. • Тип плетения: Безузловое (оно прочнее на разрыв и меньше истирается в местах пересечения нитей). • Прочность: Разрывная нагрузка ячейки — не менее 3 кН (около 300 кг), а окантовочного каната — не менее 20 кН (около 2 тонн). • Огнестойкость: Материал должен иметь антипиреновую пропитку, быть самозатухающим и не поддерживать горение (класс горючести не ниже Г1 или Г2). <p>3. Комплектность и маркировка</p> <ul style="list-style-type: none"> • Маркировка: Каждое изделие должно иметь несмываемую этикетку (бирку), вшитую в край сетки. На ней должны быть

		<p>указаны: дата изготовления, размер ячейки, энергия поглощения (в Джоулях) и срок годности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Полный комплект: сетка поставляется вместе с паспортом изделия, инструкцией по монтажу на русском языке и копией сертификата соответствия. <p>4. Требования к состоянию</p> <ul style="list-style-type: none"> • Новизна: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без следов ремонта или химических повреждений. • Срок хранения: На момент поставки должно пройти не более 6 месяцев с даты изготовления. <p>5. Гарантии</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гарантийный срок: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. • Испытания: Право покупателя на проведение выборочного испытания (сбрасывание контрольного груза массой 100 кг) перед началом работ.
6	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сертификаты соответствия: Оригиналы или заверенные копии на соответствие ГОСТ Р 12.3.051-2017 и нормам пожарной безопасности (на огнестойкость). 2. Паспорта изделий: На каждую сетку и партию крепежа (карабины, петли) с указанием даты выпуска и срока годности. 3. Акт приемки-передачи (монтажа): Документ, подтверждающий, что сетки установлены согласно ППР, испытаны и готовы к эксплуатации. Копия Проекта производства работ на высоте (ППР на высоте), на основании которого велся монтаж. 4. Инструкция по эксплуатации: Правила проверки сетки после падения предметов, снега или ветра. 5. Инструкция по монтажу и эксплуатации (с описанием крепления к контейнерам/балкам). 6. Исполнительная схема: План-схема кровли с отмеченными местами, где натянута сетка.
7	Гарантийные обязательства	<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение качества товара — поставщик обязан поставить товар, соответствующий условиям договора и стандартам качества, на которые распространяется гарантия. - Замена — при обнаружении в гарантийный срок дефектов или неисправностей поставщик обязан бесплатно заменить на новый. - Возврат товара — в случае невозможности замены товара, поставщик обязан принять товар обратно и вернуть деньги покупателю, если это предусмотрено законом или договором. - Гарантийный срок установить 12 (двенадцать) месяцев.

Составили:

Старший инженер по проектам отдела ОРисП



Темирканов Канат