


HAFİF YAĞ BRÜLÖRÜ

Montaj, işletme ve bakım kılavuzu



KLK KOD: SY1 - TR

DEVREYE ALMA ÖNCESİ SIVI YAKIT BRÜLÖRLERİ KONTROL LİSTESİ

ÜSE 1600

BRÜLÖR KODU : Ü3VT4S BRÜLÖR SERİ NO: 173129 BRÜLÖR İMAL TARİHİ : 29.12.2017

| | EVET | HAYIR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| A1. BRÜLÖRÜN MEKANİK MONTAJI YAPILDI MI | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A2. BRÜLÖRÜN ESNEK BAĞLANTI HORTUMLARI YAKIT HATTINA BAĞLANDI MI | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A3. YAKIT HATTINA GİRİŞ VANASI KONULDU MU | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A4. DÖNÜŞ HATTINA ÇEKVALF KONULDU MU | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A5. YAKIT BESLEME HATTINA GEREKLİ ÇAP VE ÖLÇÜDE YAKIT FİLTRESİ KONULDU MU | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A6. ÖN ISITICI İHTİYACINA GÖRE TERMOSTAD AYARLARI YAPILDI MI | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A7. BRÜLÖRÜN İHTİYACI OLAN GEREKLİ ELEKTRİK BESELEMESİ BRÜLÖRE DEK GETİRİLDİ Mİ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A8. TOPRAKLAMA HATTI YAPILARAK BRÜLÖRE BAĞLANTI YAPILDI MI | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A9. SİSTEMİN VEYA KAZANIN TERMOSTAD KONTROL BAĞLANTILARI BRÜLÖRE DEK GETİRİLDİ Mİ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A10. YAKIT FUEL OİL İSE, POT DEPO MONTAJI KULLANIM KILAVUZUNDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ YAPILDI MI | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A11. TESİSİN BACASI UYGUN ŞEKİLDE MONTAJLI VE SIZDIRMAZLIĞI YAPILMIŞ MIDIR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

B1. SİSTEMDE VEYA DEVREDE BRÜLÖRÜN DEVREYE ALINMASINI ENGELLEYİCİ HİÇ BİR EKSİK KALMAMIŞTIR

EVET

☐

B2. VERDİĞİM BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA SİSTEMDEKİ EKSİKLİKLERİ (BRÜLÖR MONTAJINA İLİŞKİN)
BEDELİNİ ÖDEMEK ŞARTIYLA İLGİLİ YETKİLİ SERVİSE YAPTIRABİLİRİM.

EVET

☐

B3. VERDİĞİM EKSİK BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA GELEN YETKİLİ SERVİS BRÜLÖRÜ DEVREYE
ALAMAZ İSE 2. GELİŞİNDE SERVİS ÜCRETİ ÖDEYECEĞİMİ KABUL EDERİM.

EVET

☐

YETKİLİ SERVİS

BRÜLÖR DEVREYE ALARAK SERVİS
BİLGİ FORMUNU TESLİM ETTİM

MÜŞTERİ

KULLANIM KILAVUZUNU TESLİM ALDIM.

İMALATÇI ADI ADRESİ:

ÜRET MAKİNA ISI TESİSAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ramî Kışla Caddesi No: 22
Topçular Eyüp / İstanbul - Türkiye
Tel. 0212 576 47 37 - 0212 612 73 39

MAMÜL CİNSİ : Sıvı Yakıt – Gaz Brülörü
MAMUL MARKASI : ÜRET
MAMUL MODELİ : 173V745
MAMÜL SERİ NO : 173130
KONTROL RÖLESİ SERİ NO : 10A24-1610250249
MULTİBLOK – POMPA SERİ NO : 34 CCC
ÜRETİM TARİHİ : 29-12-2017
GARANTİ SÜRESİ : 2 Yıldır
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 Gündür

İMALATÇI FIRMA KAŞESİ
ÜRET
MAKİNA ISI TESİSAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Topçular Ramî Kışla Caddesi No:22
Eyüp / İSTANBUL
Bayrampaşa M.D. 919 001 7845 ⑦

YETKİLİ SERVİS UNVAN ADRES TELEFON KAŞESİ

FATURA TARİHİ VE NO :
TESLİM YERİ VE TARİHİ :

ÜRET

№ 007794

№ 007794

GARANTİ BELGESİ

Sıvı Yakıt ve Gaz Brülörleri

SSHY BELGE NO
46308

BELGE GEÇERLİLİK TARİHİ
16 / 02 / 2017

SSHY Belge Geçerlilik Tarihi
22 . 02 . 2019

SSHY Belge No
51447

Bu garanti belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü" tarafından izin verilmiştir.

YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN

Yırtılarak ÜRET'e gönderilecektir.

SIVI YAKIT BRÜLÖR KONTROL KARTIMamülün Tipi : **13VT4S**Seri No : **173130**İmal Tarihi : **29.12.2017**Kapasite : **18-45** kg/h**Kalite kontrol normu TS EN 267**

Elektrik Kaçak Kontrolü



Bağlantı Kaçak Kontrolü



Türlütör Ayarı



Pompa Basınç Ayarı



Alev Kontrolü

**10-14bar****KONTROL SORUMLUSU**Adı Soyadı : **Muhammed Kurtuluş**Kontrol Tarihi : **29.12.2017**

İmza :

Tel: 0212 576 47 37 - 0212 612 73 39