

Техническое задание на выполнение разового технического обслуживания кондиционеров

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	<p>Разовое техническое обслуживание кондиционера</p> <p>Кондиционеры следующих моделей по одной единице:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CHIGO KFR-75LW33 R • TOSHIBA RAS-18S3KV-E • LG M11AJH • AUX ASF-H36A4/APAR1
2	Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор». (+4000м) в золотоизвлекательной фабрике.
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	<p>Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров выполняются разово, по заявке Заказчика.</p> <p>Срок выполнения работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • начало работ в течение 1–3 рабочих дней с момента согласования заявки; • общая продолжительность оказания услуг составляет от 1 до 4 рабочих дней, в зависимости от количества оборудования и объема выполняемых работ. <p>Точное время и дата выполнения работ согласовываются с Заказчиком заранее.</p> <p>В случае выявления неисправностей, требующих дополнительных работ или запасных частей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сроки устранения согласовываются отдельно; • Исполнитель обязан уведомить Заказчика о необходимых работах и сроках. <p>Работы выполняются в рабочее время Заказчика, либо по согласованию сторон.</p>
4	Порядок (последовательность,	Перечень работ

	этапы) выполнения работ	<p>Внутренний блок</p> <ul style="list-style-type: none"> • Очистка воздушных фильтров • Очистка испарителя (химическая обработка) • Очистка вентилятора (турбины) • Проверка дренажной системы (прочистка) • Проверка работы жалюзи и датчиков <p>Наружный блок</p> <ul style="list-style-type: none"> • Очистка теплообменника (мойка/продувка) • Очистка вентилятора • Проверка креплений и состояния блока <p>Холодильный контур</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверка давления фреона • Проверка на утечки • При необходимости дозаправка
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	<p>Специалисты по обслуживанию должны быть готовы работать на высоте более 4000 м над уровнем моря и пройти медицинский осмотр для подтверждения пригодности к работе в высокогорных условиях.</p> <p>При выезде у исполнителя должны быть:</p> <p>Материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Совместимые хладагенты • Чистящие средства • Запасные части и инструменты
6	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ	<p>Результат работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кондиционеры очищены и исправны • Утечки отсутствуют • Оборудование работает в штатном режиме
7	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	<p>По завершению работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Акт выполненных работ • Замечания и рекомендации
8	Гарантийные обязательства	<p>Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы сроком не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.</p> <p>На установленные запасные части и комплектующие гарантия предоставляется в соответствии с гарантией производителя, но не менее 3 месяцев, если иное не оговорено.</p> <p>В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> • бесплатно устранить выявленные недостатки